Municipio Bahía Blanca

Bahía Blanca, 28 de Octubre de 2026

NOTA ACLARATORIA LICITACION PUBLICA 5764/2026

REF. OBRA: Infraestructura para 48 lotes – Barrio Villa Serra
Circ. II - Secc. D - Chacra 325 - Mza 325c

Todas las calzadas deberán quedar perfiladas en todo su ancho, conforme a los nuevos niveles y al perfil transversal (abovedado: +0,15m), para lo cual la Empresa deberá realizar los desmontes o rellenos necesarios con suelo seleccionado apto, de naturaleza calcárea no plástica. De esta forma el contratista deberá entregar todas las calzadas perfectamente transitables.

No se considerará un costo adicional por lo indicado en el párrafo anterior y se deberá tener en cuenta dentro del presupuesto de la obra de referencia.

DIRECCIÓN DE VIVIENDA
Departamento Vivienda