Municipio Bahía Blanca

Bahía Blanca, 28 de Octubre de 2026

NOTA ACLARATORIA LICITACION PUBLICA 5765/2026

REF OBRA: Infraestructura para 94 lotes – Barrio Villa Talleres
Circ. II – Secc. D – Chacra 348 – Mza 348b, 348d,348f

Todas las calzadas deberán quedar perfiladas en todo su ancho, conforme a los nuevos niveles y al perfil transversal (abovedado: +0,15m), para lo cual la Empresa deberá realizar los desmontes o rellenos necesarios con suelo seleccionado apto, de naturaleza calcárea no plástica. De esta forma el contratista deberá entregar todas las calzadas perfectamente transitables.

No se considerará un costo adicional por lo indicado en el párrafo anterior y se deberá tener en cuenta dentro del presupuesto de la obra de referencia.

DIRECCIÓN DE VIVIENDA
Departamento Vivienda