

DETALLE CAÑERO CRUCE BAJO CALZADA

ESCALA: 1:10

PROYECCION CAMARA DE TIRO
VER REF. (C)

SEPARADOR
CENTRAL

CAÑERO ELECT.
CAMARAS DE TIRO
SEPARADOR
CENTRAL

PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO
VER REF. (A)

N.S.C.
VAR.

N.S.H.
VAR.

N.T.N.
VAR.

2 PVC Ø110
ESP. 3,2MM
VER NOTA 1

MALLA ADVERTENCIA
PELIGRO (UNA POR
CAÑO)
ANCHO 30cm, TAPADA
40cm

N.S.H.
VER NOTA 2

4 PVC Ø110
ESP. 3,2MM

N.F.E.

CAÑERO HORMIGON
A EJECUTAR.
CALIDAD H-13

CALIDAD DE LOS MATERIALES:

- HORMIGON SIMPLE: H-13, CEMENTO ARS ($f'c \geq 13\text{Mpa}$)
- RELACION AGUA/CEMENTO (a/c) = 0,40

REFERENCIAS:

- N.S.H.: NIVEL SUPERIOR DE HORMIGON.
- N.T.N.: NIVEL TERRENO NATURAL.
- N.F.E.: NIVEL FONDO DE EXCAVACION.
- N.S.C.: NIVEL SUPERIOR DE CORDON

NOTA 1:

LAS CAMARAS ELECTRICAS DEBERAN HORMIGONARSE CON CHICOTES COLOCADOS DE PVC DE LOS DIAMETROS INDICADOS (LONG. 1,00m., SALVO INDICACION CONTRARIA).

NOTA 2:

ANTES QUE EL HORMIGON HAYA FRAGUADO SE EJECUTARA UNA CAPA SUPERIOR DE 5mm. DE ESPESOR DE MORTERO CEMENTICIO (1:3 CEMENTO - ARENA) CON LA INCORPORACION DE UN COLORANTE ROJO (OXIDO DE HIERRO) EN UNA PROPORCION DE 3 KG/M2.

REFERENCIAS DOCUMENTACION:

- (A) A32-PL-003-DASSO PAQUETES ESTRUCTURALES.
- (B) A12-PL-101-DASSO OBRA CIVIL PLANTA.
- (C) A32-PL-113-DASSO TIP. CAMARAS DE REGISRO Y TIRO - ENC. Y ARM.

1	EMISION FINAL	DAL/SAB 07-06-19	RSC 07-06-19
0	EMISION FINAL PARA LICITACION	DAL/SAB 21-02-19	RSC 21-02-19
A	PRELIMINAR PARA INFORMACION	DAL/SAB 21-09-18	RSC 21-09-18

REVISIONES	REVISÓ FECHA	APROBÓ FECHA	DOCUMENTOS DE REFERENCIA
------------	-----------------	-----------------	--------------------------



OBRA:	AVENIDA DASSO 2018/20					PLANO DE:	OBRA CIVIL CAÑEROS ELECTRICOS ENCOFRADO		
N° DE PROYECTO:	DASSO					PLANO N°:	A32-PL-116-DASSO		
UBICACION:	INGENIERO WHITE, BAHIA BLANCA, ARGENTINA					HOJA:	1 DE 1		
DIBUJÓ:	DISEÑO:	REVISÓ:	APROBÓ:	ESCALA:	FORMATO:	REVISION:	1		
CTO	SAB	SAB	WHITE2018/20	INDICADAS	A3				